

# Modification n° 10.58 : Commune de GOUVY - Rue du Bechait

## PROPRIETES

Date de réception SPGE : 06/06/2023

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : OURTHE – 33/45

Commune : GOUVY

OAA : IDELUX Eau

Numéro de modification (Code SPGE) : 10.58

Intitulé : Modification n° 10.58 : Commune de GOUVY - Rue du Bechait

## DESCRIPTION

<b>Explications</b>	La demande de modification porte sur une partie de la rue du Bechait à Gouvy, actuellement reprise en régime d'assainissement collectif. Etant donné la topographie de la rue, l'absence d'égout et l'impossibilité de raccorder gravitairement les eaux usées de ces parcelles à l'égout prochainement posé, il est proposé de réorienter cette zone vers le régime d'assainissement autonome.		
<b>Superficie concernée</b>	0,74 ha		
	<b>Avant</b>	<b>Après</b>	
<b>Assainissement collectif</b>	5 EH	0 EH	
<b>Assainissement autonome</b>	0 EH	5 EH	
<b>Assainissement transitoire</b>	0 EH	0 EH	
	<b>Charge totale à terme</b>	<b>5 EH</b>	

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

*La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif*

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/		/		/		/	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/
<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	/

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	OU07R – Etat physico-chimique 2022 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE34024 – Bassin inférieur de l'Ourthe orientale
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Aléa faible

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

# EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



