

Modification n° 14.36 : Communes de HERVE et de PEPINSTER – Route de Soiron et rue du Tilleul

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 13/11/2023

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : VESDRE – 8/15

Communes : HERVE et PEPINSTER

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 14.36

Intitulé : Modification n° 14.36 : Communes de HERVE et de PEPINSTER – Route de Soiron et rue du Tilleul

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur une zone d'assainissement collectif reprise en partie sur la commune de Herve et en partie sur la commune de Pepinster. L'étude préliminaire du bassin technique de la station d'épuration de Xhendelesse ne prévoit plus la reprise des eaux usées de la rue du Tilleul et de la majeure partie de la route de Soiron. Il est donc proposé de réorienter cette zone vers le régime d'assainissement autonome afin de respecter la configuration d'assainissement retenue.		
Superficie concernée	+/- 8,15 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	+/- 65 EH	0 EH	
Assainissement autonome	0 EH	+/- 65 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme		+/- 65 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/		/		/		/	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	VE15R – Etat physico-chimique 2022 : Moyen
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Aléa faible à élevé

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



